



211212050240

正本

安徽基越环境检测有限公司

检测报告

基越检字 第 2205205 号



项目名称: 雨水委托检测 (送样)

委托单位: 安徽天择化工有限公司

报告日期: 2022 年 5 月 26 日

报 告 说 明

- 1.报告无本单位检测报告专用章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2.报告内容无审批签发者签章无效。
- 3.对本报告的内容进行涂改、增删均为无效。
- 4.复制本报告中的部分内容无效。
- 5.对本检测报告如有异议，请在收到报告之日起十日内向本公司提出。
- 6.非本单位采集的样品，仅对送检样品的检测数据负责。
- 7.样品的测试按规定采取了质控措施，本报告对测试结果负责。
- 8.不经同意不得引用本报告数据。

单位名称：安徽基越环境检测有限公司

地 址：滁州市花亭东路 699 号 2 号厂房 2 层和小包装车间 3 层

电 话：0550-2187677

传 真：0550-2187677

邮 编：239000

一、检测内容、依据和方法

项目地点	安徽天择化工有限公司		
联系人	宋主任	电 话	18651238314
检测内容	样品编号：雨水总排口 Sy1 分析项目：悬浮物、化学需氧量 检测频次：4 次		
分析单位	安徽基越环境检测有限公司		
送样日期	2022 年 5 月 23 日	分析日期	2022 年 5 月 24 日
检测方法	悬浮物：《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 化学需氧量：《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ828-2017		

二、检测结果

1、雨水

表 1-1 雨水检测结果

样品编号	检测频次	检测结果 (mg/L)	
		悬浮物	化学需氧量
雨水总排口 Sy1	第一次	17	19
	第二次	14	23
	第三次	11	20
	第四次	19	16
	平均值	15	20
方法检出限		4	4
备注		-	


附表 1: 项目参加人员持证情况一览表

名称	姓名	上岗证书编号	检测项目
实验室分析	纪杰	JYJC109	化学需氧量
	邓士琦	JYJC084	悬浮物

附表 2: 检测仪器一览表

项目		设备编号	设备名称	设备型号
雨水	化学需氧量	AHJYYQ131	酸式滴定管	50ml
	悬浮物	AHJYYQ18	电子天平	FA2004B
		JYYQ20	电热鼓风干燥箱	DHG-9070A

编制:



审核:



签发:



2022年 5 月 26 日

